

DOTYCZY :

Przebudowa odcinka drogi gminnej Opaleniska na Budy dz. ew. nr 196 w m-ci Opaleniska dz. ew. nr 1052/7 w m-ci Zmysłówka

1) Jaka jest długość i szerokość drogi na poszczególnych odcinkach oraz szerokość poboczy ?

Ad 1) 200 mb szerokość 4,5 m, 200 mb szerokość 3,5 mb i pobocza szerokość 0,5 m

2) Czy przekrój poprzeczny 2% dotyczy również luku drogi wg załączonej mapy ?

Ad 2) NIE

3) Czy na górną warstwę nawierzchni można zastosować grys frakcji 2-5 mm ?

Ad 3) TAK. Dopuszcza się stosowanie wąskich frakcji grysów o innych wymiarach pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

4) Czy zamawiający dopuszcza stosowanie grysu dolomitowego ?

Ad 1) Należy zastosować grys bazaltowy płukany

5) Jakie normy należy przyjąć przy poszczególnych utrwaleniach nawierzchni drogowych ?

Ad 1) zastosować emulsje modyfikowaną polimerami w ilości 2kg/m² o zawartości lepiszcza od 70-71 %


Z up. Wójta
mgr Mariusz Jasić
ZASTĘPCA WÓJTA

