

Budowa oświetlenia ulicznego w Grodzisku Nowym

RODZAJ	ILOŚĆ
AsXSn 2x25	526
ŻN - 10	2
E -10,5/6	1
U – 85 – płyta ustojowa	2
Ou – 1a - obejmka	2
B – 60- belka	4
M16x400 - Ś+N+2P	4
SOT 21.16 M16x200 hak wieszakowy	7
SOT 21.116 M16x240 hak wieszakowy	1
SOT 21.216 M16x320 hak wieszakowy	1
SOT 29 – M16 hak płaski	3
SO 117.225S – odc do 2x35mm ²	4
SO 239 przel-naroż 180°-150°	8
SL 11.118 iz-iz do 95mm ²	28
SE 45.1 – zacisk do izol	2
Ogranicznik Uc=500V, In=5kA, I _{max} =25kA	2
LgY 25mm ²	4
M10x25 śruba oc+nakr+podkł	8
Bednarka ocynkowana 25x4	29
Pręt ocynkowany o 18	16
W-O/2,0 – wysięgnik ŻN	16
Wo-2(2,0m) – wys. E	2
UW-1 uchwyt ŻN	18
Oou-2 – obejmka E	4
M12x70 Ś+N+P+S	8
SV 29.253 – osłony bezp.	11
BiWts - 6A	11
Opaska PER 15	11
YDY 3x25	66
ALYd 16mm ²	11
Oprawa LED 55W	18
COT 36 - klamerka	14
COT 37 - taśma	14
ZUP-5 zacisk tulejowy 16-25	12
Tablica WO	11